

LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DE LA MARCA IRAM DE CONFORMIDAD CON UN DOCUMENTO NORMATIVO Y LA MARCA DE APROBACIÓN DE ENARGAS**LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM MARK OF CONFORMITY ACCORDING TO A REFERENCE DOCUMENT AND ENARGAS APPROVAL MARK****Matrícula de Certificación: DC-B-C5-001.1****Nº de certificado: DC-M-C5-001.1 (C7)**

Se deja constancia por medio de la presente que el IRAM, Instituto Argentino de Normalización y Certificación, ha otorgado la Marca IRAM de Conformidad con un documento normativo y la Marca de Aprobación establecida en la Resolución ENARGAS N° 138/95 y la Resolución ENARGAS N° 56/2019, al producto cuyas características se detallan a continuación:

This document is a written evidence that IRAM, Instituto Argentino de Normalización y Certificación, has granted the IRAM Mark of Conformity with a normative document and the Approval Mark established by the Resolution ENARGAS N° 138/95 and the Resolution ENARGAS N° 56/2019, to the product with the following characteristics:

EMPRESA BENEFICIARIA (TITULAR) / COMPANY NAME (LICENSE HOLDER):

CANTONE S.A.

DOMICILIO LEGAL / OFFICE ADDRESS:

La Calandria 4046, Temperley, Pcia de Buenos Aires, Argentina

DOMICILIO DE LA(S) PLANTA(S) DE PRODUCCIÓN SUJETA(S) A INSPECCIÓN / ADDRESS(ES) OF THE PRODUCTION PLANT(S) UNDER INSPECTION:

CANTONE S.A. \ La Calandria 4046, Temperley, Pcia. De Buenos Aires, Argentina

REPRESENTANTE TÉCNICO / TECHNICAL REPRESENTATIVE

Téc. Marcelino Cabezas

MATRÍCULA DEL REPRESENTANTE Nº / REPRESENTATIVE'S REGISTER Nº

T-4830

PRODUCTO / PRODUCT:

Llave esférica / Ball Valve

REFERENCIA DE TIPO O MODELO / TYPE REFERENCE OR MODEL:

PL 1/2"; PL 3/4"; PL 1"; PL 1.1/4"; PL 12; PL 19; PL 25; PL 32; PL pt 19

TIPO DE GAS - CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES / GAS TYPE - MAIN CHARACTERISTICS:

Gas Natural y Gas Licuado por Redes hasta 4 bar / Cuerpo de latón - Diámetros nominales: 12.7mm; 19.05mm; 25.4mm; 31.75mm; 12.7mm; 19.05mm; 25.4mm y 31.75mm respectivamente - A 18 mbar de presión de entrada y caída de presión de 1.3 mbar, las Capacidades

MARCA / TRADE MARK OR NAME:

CANPLAST

EN CONFORMIDAD CON LA(S) NORMA(S) / IN CONFORMITY WITH THE STANDARD(S):

NAG 212:2012

Esta Certificación IRAM estará vigente siempre y cuando el Licenciario cumpla con las condiciones establecidas en: el Acuerdo de Contratación del Servicio de Certificación IRAM de Productos, Procesos y Servicios (DC-R 001) que ha sido conformado; el procedimiento de aplicación de las Marcas IRAM de Conformidad de la Certificación de Productos, Procesos y Servicios (DC-PG 129); la Resolución ENARGAS N° 138/95; la Resolución ENARGAS N° 56/2019 y demás requisitos legales vigentes aplicables.

This IRAM Certification will be valid as far as the License holder keeps complying with the requirements established by: the Contract Agreement (DC-R 001), which has been signed by the License Holder; the procedure for applying the IRAM Marks of Conformity for Certification of Products, Processes and Services (DC-PG 129); the resolution ENARGAS N° 138/95; the Resolution ENARGAS N° 56/2019 and all other current applicable legal dispositions.

OBSERVACIONES ADICIONALES / ADDITIONAL REMARKS:

Esta Licencia reemplaza y anula la Matrícula de Certificación / This license replaces and withdraws the Matriculation of Certification DC-B-C5-001.1 (Nº de Certificado / Certificate N° DC-M-C5-001.1(C6)) de fecha / dated on 2024-02-28.

Esta Licencia IRAM ha sido otorgada en base al Informe Nº / This IRAM License has been granted on the basis of the Report N° 0032/2012 al 0071/2012 - 0093/2012 - 001/2013, emitido por / issued by IRAM.

Fecha de aprobación / Approval date:

2012-02-28

Esta Licencia IRAM fue revisada el día / This IRAM License was revised on:

2026-02-28

Esta Licencia IRAM vence el día / This IRAM License expires on:

2028-02-28

LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DE LA MARCA IRAM DE CONFORMIDAD CON UN DOCUMENTO NORMATIVO Y LA MARCA DE APROBACIÓN DE ENARGAS

LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM MARK OF CONFORMITY ACCORDING TO A REFERENCE DOCUMENT AND ENARGAS APPROVAL MARK

Matrícula de Certificación: DC-B-C5-001.1

Nº de Certificado: DC-M-C5-001.1 (C7)

ANEXO

TIPO DE GAS - CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES / GAS TYPE - MAIN CHARACTERISTICS:

Para redes de Gas Natural y Gas Licuado hasta 4 bar de presión.
Cuerpo de latón.

Modelos	Diametros nominales	Caudal nominal (a 18 mbar de presión de entrada y caída de presión de 1.3 mbar)
PL 1/2"; PL 12	12.7 mm	5 m ³ /h
PL 3/4"; PL 19	19.05 mm	10 m ³ /h
PL 1"; PL 25	25.4 mm	19,5 m ³ /h
PL 1.1/4"; PL 32	31.75 mm	25 m ³ /h
PLpt19	19 mm	8 m ³ /h